

# Jahreszielsetzungen 2026

Donnerstag, 22. Januar 2026 20:00

- **Jeder AdF beherrscht den Leitungsbau gemäss Basiswissen im Umgang mit TLF und ohne TLF.**
- **Die Kader führen den Leitungsbau situationsgerecht und effizient im Sinne des Einsatzes.**

## Kontrollpunkte

- Schnellangriff
  - Für Kleinbrände im Freien (Fahrzeuge, 3-Fach Brandschutz etc.)
- Transportleitung
  - Transportleitung in Fließrichtung bauen  
MS > TLF; TLF > Teilstück
  - Gerade auslegen (Strasse frei)
  - Schlauch drallfrei
- Teilstück
  - Immer besetzt durch eine Person
  - Vor Teilstück 3 Meter gerade ausgelegt
  - Entlüften über den mittleren Abgang
- Druckleitung
  - Vom Teilstück/TLF zum Verbraucher bauen
  - 40er für Innenangriff
  - 55er für Aussenangriff
  - Hohlstrahlrohr entspricht  $\emptyset$  der Leitung
  - Genügend Schlauchreserve
  - Schlauchreserve schön ausgelegt
  - AdF am Verbraucher verlangt Wasser oder Halt
  - Leitungsbau im Treppenhaus (ganz aussen oder innen [Auge])
  - Leitungsbau über die Leiter
  - Einsatz Schlauchpaket
- Zubringerleitung
  - Vom TLF zum Wasserbezug bauen
  - Wasserabgabe ab Hydrant ohne Rückfrage beim Maschinisten
- Allgemein
  - Leitungsnummerierung
  - Kommunikation ("Wasser!"/"Halt!")
  - Kleiner  $\emptyset$  oben
  - Manöver zum Ersatz eines defekten Schlauches
- Schlauchbrücke
  - Besetzt durch eine Person
  - Zeichengebung
  - Signalisation (Triopan, Blinklampe, Distanzen)
- Wasser
  - Druckverhältnisse berechnen
  - Liefermenge berechnen